2019年12月17日

[redacted] 株式会社　御中

メール用入電報告書

株式会社 Treasure Vit
TEL　0480－38－6510

物件名	[redacted] ハイツ	号室	305	氏名	[redacted] 様
住所	東京都練馬区[redacted]			電話	090－[redacted]
入電	2019年12月16日　（ 月 ）　20:58				
内容	全ての水栓から水が出ないので断水しているのではないか。 断水のお知らせ等はなかった。				
出動	有				
対処	ご不便をお詫びし、水道メーターを確認して頂きましたが、バルブは開いているとの事でした。 隣の部屋の入居者も水が出ないと言っているとの事でした。 作業員を手配する旨をお伝えし、訪問時間は現段階で未定である旨をお伝えしました。 23:25作業員現地到着 調査しましたが、機械的に問題がある箇所はありませんでした。 引き続き確認したところ、ポンプ二次側のバルブが閉まっている状態でした。 バルブを開栓し、305号室の入居者に水が出るようになっている事を確認して頂き、 担当店に報告し引き継ぐ旨をお伝えしました。 23:50　作業完了 貴社にご報告致します。				

費用（完了分）

No.	完了工事内容	単位	合計	備考
1				
2				
3				
4				
小計			0	御請求了承
税込み合計			0	日付　／　㊞